



RAPPORT OM TØMMING OG KONTROLL AV OLJEUTSKILLERANLEGG

Dette skjemaet skal benyttes ved tømming og kontroll av hvert enkelt oljeutskilleranlegg.

Virksomheten			
Navn: Auto-Mek			
Postadresse: Gironluodda 2		Organisasjonsnummer: 982574293	
Postnr./Sted: 9520 KAUTOKEINO		Epost:	
Kontaktperson:		Telefon: 48012887	
Virksomhet: Bensinstasjon <input type="checkbox"/> Bilverksted <input checked="" type="checkbox"/> Vaskhall/plass <input type="checkbox"/> P-hus <input type="checkbox"/> Annet: _____			
Oljeutskilleranleggets adresse (hvis annen enn virksomhetens postadresse): gironluodda 2			Gnr/Bnr:
Materiale: Stål <input type="checkbox"/> Gup <input checked="" type="checkbox"/> Betong <input type="checkbox"/>			
Beliggenhet (beskriv med ord hvor oljeutskilleranlegget ligger i forhold til bygninger):			
HMS sjekkpunkter (Til internt bruk for tømmefirma. Vann- og avløpsetaten har verken ansvar eller interesse for opplysninger som fremkommer i dette feltet).			
Før igangsetting		Vernemessige forholdsregler	
Varsle arbeid <input checked="" type="checkbox"/>	Vernebriller <input checked="" type="checkbox"/>	Friskluftutstyr <input type="checkbox"/>	Sikkerhetsline/sele <input type="checkbox"/>
Avsperring <input checked="" type="checkbox"/>	Hjelm <input checked="" type="checkbox"/>	Ekstra ventilasjon <input type="checkbox"/>	Hansker <input checked="" type="checkbox"/>
Annet: _____	Gassmaske <input type="checkbox"/>	Brannvakt <input type="checkbox"/>	Antignist forholdsregler <input type="checkbox"/>
Gassmålinger	Oksygen (%): 20, 90	Ex-måling (%): 0, 00	Annet: _____
Arbeidstidspunkt:	26.08.2019		
Arbeid og kontroll som skal utføres			
Prøvetaking: <input type="checkbox"/>	Tømming: <input checked="" type="checkbox"/>	Kontroll: <input checked="" type="checkbox"/>	
Arbeids- og kontrollpunkter	<i>Kryss av</i>	<i>Merknader</i>	
Er vann-nivå lavere enn utløpsrør?	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>	Lavt vann-nivå kan indikere lekkasje.	
Er det lokk på utløpskasse?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>		
Tømming av oljeutskillerkammer (liter/m ³ olje)	200,00	Farlig avfall – deklarasjonsnr (for tømmefirma): 900956959	
Vann dyp i sandfang (cm)			
Tømming av sandfang (m ³ slam)	800,00	Farlig avfall – deklarasjonsnr (for tømmefirma): 900956960	
Har oljeutskilleranlegget koalesensenhet?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>	Anmerkninger/avvik:	
Rengjøring av sandfang, oljeutskiller, rør mellom sandfang og oljeutskiller, prøvetakingskum, koalesensenhet?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>		
Rengjøring av oljenivåføler, kontroll av varsellampe?	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>		
Vurdering av overflater, sprekke-dannelser etc. ?	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>		
Er kumlokk med pakning rengjort?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>		
Er det installert prøvetakingskum?	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>		
Hvis ikke prøvetakingskum, hvor og hvordan tas kontrollprøver? (gi beskrivelse)			
Har virksomheten inngått tømme/kontrollavtale?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>		

Dato: 26.08.2019

Sign:


Leif Arne Engen

Tømme firma:

Østbø AS