

Norconsult - Arne Ensio Niittyvuopio

Vår ref
2021/849-2/M55

Deres ref:
52105189

Saksbehandler
Tor Georg Næss

Dato
02.08.2021

TILLATELSE TIL UTSLIPP AV SANITÆRT AVLØPSVANN

Svar på søknad om tillatelse til utslipp etter forurensingsforskriften § 12-5, og pbl. 20-3, jf. 20-1

Saksnr: Behandlet i: Administrasjonen. Delegert vedtak
Hovedutvalg for miljø, plan og samfunnsutvikling

Byggested:	Suomageaidnu 1603	Gnr/Bnr:	24/26
Tiltakshaver:	Andreas Mäki og Signe Helander	Adresse:	Niitosjohka 20, 9731 Karasjok
Ansvarlig søker:	Norconsult	Adresse:	Pb. 279, 9711 Lakselv
Tiltakets art:	Avløpsanlegg med infiltrasjon i grunnen	Bruksareal:	42 m ²

Tillatt løsning:

Tillatelsen til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolig gjelder fra 02.08.2021, og vi har gitt den med hjemmel i forurensingsforskriften § 12-5 og plan- og bygningslovens §§ 20-3, jf. 20-1. Løsningen vi har gitt tillatelse til, er for infiltrasjonsanlegg på 42 m² (3*14 m) med 4 m³ slamavskiller, støtbelaster (pumpe) og 3 stk Ø32 mm infiltrasjonsrør med lengde 14 m. Tillatelsen gjelder for et antall på 5 pe. Andreas Mäki og Signe Helander godkjennes som ansvarlig søker. Tormod Svineng AS godkjennes som ansvarlig utførende.

Vilkårene for tillatelsen:

Karasjok kommune har gitt tillatelsen på bakgrunn av opplysningene i søknaden mottatt på mail 27.07.2021 fra Norconsult v/ Sivilingeniør Arne Ensio Niittyvuopio.

Vilkårene for tillatelsen er at Du skal etablere og drive utslippet fra gnr 24 bnr 26 i samsvar med

- Kravene i forurensingsforskriften §§ 12-7 til 12-13 (se vedlegg)
- Opplysningene i søknaden mottatt på mail 27.07.2021 (se vedlegg)
- Tømmefrekvensen av avløpsanlegget settes til tømming hvert 2. år, jf. forurensingsforskriften § 12-13

- Kumlokkene skal være forsvarlig sikret til enhver tid. De skal ikke tildekkes, men være tilgjengelig for inspeksjon og tømning.

Vurdering av søknaden

- Tiltaket er ikke i konflikt med vernet av naturmangfoldet etter naturmangfoldlovens bestemmelser. Naturmangfoldet blir ikke berørt eller heller ikke av utslippet, lf. § 7 i naturmangfoldloven.
- Dimensjonerende vannmengde er 1000 liter/døgn. Totalbelastningen på vannresipienten er akseptabel med tanke på målene i vannforskriften om god status.
- Naboene er varslet. Samtykke til anlegget er gitt skriftlig av Teija Irene Helander Anti.

Du og berørte parter kan klage på vedtaket:

Du/ Dere kan klage på vedtaket, jamfør forvaltningslovens § 28. Fristen for å klage er 3 uker. Husk å begrunne klagen og oppgi hvilke endringer Du/ Dere ønsker. Send klagen til Kárášjoga gielda Karasjok kommune, Pb. 84, 9735 Kárášjohka Karasjok eller til: postmottak@karasjok.kommune.no

Dersom noen klager på tillatelsen, installerer Du anlegget på egen risiko. Kommunen kan bestemme at tillatelsen ikke kan tas i bruk før klagen er avgjort. Kommunens avgjørelse om dette kan ikke påklages, jamfør forvaltningslovens § 42. I medhold av Forvaltningslovens §18 har en part rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, for så vidt ikke annet følger av reglene i denne paragraf eller § 19.

Du må betale et behandlingsgebyr

Kommunens behandling av søknader om tillatelse til utslipp er omfattet av en gebyrordning etter kommunens gebyrregulativ 2021. Du må betale et gebyr på kr 4212,- for kommunens behandling av søknaden. Økonomiavdelinga sender ut faktura.

Har Du/ Dere spørsmål til saken, kan Du/ Dere ta kontakt med saksbehandler på tlf. 920 10938 eller e-post totto@karasjok.kommune.no

Med hilsen

Kristin Norbye-Bekkelund
Ovttadatjodiheaddji/Enhetsleder

Tor Georg Næss
Mihtidaninšinevra/Oppmålingsingeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskreven signatur.

Vedlegg:

1 ForurensingsforskriftKap12

Kopi til:

Lars Andreas Mäki

Eksterne mottakere:

Norconsult - Arne Ensio Niittyvuopio